


ESQUEMA DA POSIÇÃO DOS TANQUES



OBS.: Caso a distância entre tanques de tratamento e afastamentos frontais, laterais e até a edificação for menor que 1,50m, deve ser previsto muro de contenção na estrutura.